AB 595

www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Higieny Komunalnej
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
tel.18 2663532; 604 565 102
e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu

Nowy Targ, dnia: 20.02.2026 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. RABKA-ZDRÓJ
wpłynęło dnia 27.02.26
L.dz. 0503/2026
podpis

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 1037 / 2026

- NAZWA I ADRES KLIENTA: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  34 – 700 Rabka Zdrój, ul. Zaryte 141 A
- RODZAJ PRÓBKI: próbka wody do spożycia przez ludzi

STAN PRÓBKI: próbka przydatna do badań
KOD PRÓBKI: **1083/ZL/2026**

- MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI: Rabka Zdrój, ul. Słoneczna – Hydrofor

Dotyczy planu zawartego w umowie znak: HK – 10/2025 z dnia: 02.01.2025
Data przyjęcia próbki do badań: 17.02.2026, godz. 11^{30} Data / Daty badania próbki: 17.02. – 20.02.2026

- Próbka pobrana 17.02.2026, godz.11^{00} i dostarczona przez przedstawiciela Klienta: Alfred Stuczko

T-LAB + T-UD

Badania fizyczne (w tym sensoryczne)

Nazwa oznaczenia	Jednostka	Wynik oznaczenia	Wartość parametryczna*	Identyfikacja metody
♦Mętność	NTU	**0,65 ± 0,07 ****	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
♦Barwa	mg/l Pt	**5 ± 1 ****	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian[1)]	PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1:2015-06 Metoda D
Smak	-	**akceptowalny**	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006
Zapach	-	**akceptowalny**	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006
♦ pH w 17,3 ^{0}C	-	**7,6 ± 0,1 ****	6,5 - 9,5	PN-EN ISO 10523: 2012
♦Przewodność elektryczna właściwa (25^{0}C) [2)] w temp. pomiaru: 17,3 ^{0}C	µS/cm	**411 ± 12 ****	2500	PN-EN 27888: 1999

Laboratorium Higieny Komunalnej
Osoba autoryzująca: ...mgr Justyna Kwiatkowska.....

Badania mikrobiologiczne

Nazwa oznaczenia	Jednostka	Wynik oznaczenia	Wartość parametryczna*	Identyfikacja metody
♦Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	**0**	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
♦Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	**0**	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
♦Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22 ^{0}C	jtk/1ml	**nie wykryto**	bez nieprawidłowych zmian[3)]	PN-EN ISO 6222: 2004
♦Liczba Clostridium perfringens	jtk/100ml	**0**	0	PN-EN ISO 14189:2016-10

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW
Osoba autoryzująca: .....
mgr Katarzyna Pawlik

• Informacja otrzymana od przedstawiciela Klienta, Laboratorium nie ponosi za nią odpowiedzialności.
♦ metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji – nr akredytacji AB 595.
Dla pozostałych metod nie objętych zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). W przypadku podania jednej wartości dolna wartość wynosi zero.
** Niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k = 2 i poziomu ufności ok. 95% (nie zawiera niepewności związanej z pobraniem próbki).
1) Pożądana wartość w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
2) Pomiar wykonano za pomocą aparatu z automatyczną kompensacją temperatur
3) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtk/1jml w kranie konsumenta

Wyniki badania odnoszą się do otrzymanej od przedstawiciela klienta próbki. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egz., z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
PSzS – ZLB posiada zatwierdzenie stosowanych metod badawczych do wykonywania badań jakości wody do spożycia przez ludzi – decyzja nr 220/2025 z dnia 03.06.2026 r. PPIS w Nowym Targu.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ